

6. 排ガス中のばい煙及びダイオキシン類の濃度

(1)ばい煙 測定位置：バグフィルター出口

	測定項目	単位	基準値	測定結果					
1号炉	硫黄酸化物	m ³ /h	48	0.134	0.019未満				
	ばいじん濃度	g/m ³	0.015	0.01未満	0.01未満				
	塩化水素濃度	mg/m ³	700	25	22				
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³	250	74	52				
	測定年月日			R8.5.12	R8.7.15				
	測定結果の得られた年月日			R8.5.25	R8.7.28				
2号炉	硫黄酸化物	m ³ /h	48	0.017未満	0.018未満				
	ばいじん濃度	g/m ³	0.015	0.01未満	0.01未満				
	塩化水素濃度	mg/m ³	700	2	3				
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³	250	39	71				
	測定年月日			R8.5.12	R8.7.16				
	測定結果の得られた年月日			R8.5.25	R8.7.28				

(2)ダイオキシン類 測定位置：バグフィルター出口

	単位	基準値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m ³ N				
2号炉					

7. 処分した一般廃棄物のごみ質

		第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
測定年月日		R8. 4. 14			
ごみの種類組成	紙・布類	36.2 %			
	ビニール、合成樹脂、ゴム、皮革類	15.3 %			
	木、竹、わら類	2.0 %			
	ちゅう芥類	32.0 %			
	不燃物類	7.1 %			
	その他	7.4 %			
単位容積重量		320 kg/m ³			
ごみの3成分	水分	57.2 %			
	灰分	7.9 %			
	可燃物	35.0 %			
低位発熱量(計算値)		5,150 Kcal/kg			
低位発熱量(実測値)		1,230 KJ/kg			